Wasser
Versorgung
Ostsaar GmbH
In der Etzwies 6, 66564 Ottweiler
Tel. 06824/9002-0, www.wvo-net.de

# Wasseranalysen Wasserwerk Homburg / Wasserwerk Würzbachtal

Sie werden mit Trinkwasser aus dem Hochbehälter Stennweiler versorgt. Dieser Hochbehälter wird sowohl vom Wasserwerk Würzbachtal als auch vom Wasserwerk Homburg mit Trinkwasser beliefert.

Da die beiden Wasserwerke ihr Grundwasser aus den identischen Gesteinsschichten fördern (Buntsandstein), sind ihre Analysewerte nahezu gleich. Das Mischungsverhältnis der beiden Wässer im Hochbehälter liegt etwa bei 89% Trinkwasser aus Würzbachtal und 11% Trinkwasser aus Homburg.

Auf den folgenden Seiten sind die Analysewerte dieses Wassers aufgeführt.

Das Trinkwasser wird als Grundwasser aus Tiefbrunnen im Buntsandsteingebiet gefördert. Es entspricht allen gesetzlichen Anforderungen und ist von ausgezeichneter Qualität. Die für die Kontrolle der Trinkwasserversorgung zuständige Gesundheitsbehörde bestätigt dies regelmäßig.

**Zusammenfassung häufig nachgefragter Parameter:**

| Parameter | Ergebnis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Gesamthärte<br><br>entspricht Calciumcarbonat | 5,2 °dH<br><br>0,93 mmol/l | gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz |
| Härtebereich | 1 (weich) | gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz |
| pH-Wert | 8,08 | |
| Calcium | 27,1 mg/l<br>0,68 mmol/l | |
| Kalium | 3,7 mg/l<br>0,09 mmol/l | |
| Magnesium | 6,1 mg/l<br>0,25 mmol/l | |
| Nitrat | 10,5 mg/l<br>0,17 mmol/l | Grenzwert*: 50 mg/l |

* Grenzwert nach Trinkwasserverordnung, Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

*Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren (Angaben nach § 20 Trinkwasserverordnung)*

Die Aufbereitung des Trinkwassers im Wasserwerk Würzbachtal erfolgt über Belüftung und Filtration über halbgebranntem Dolomit, die Aufbereitung im Wasserwerk Homburg mittels Filtration über Calciumcarbonat und Zugabe von Natriumsilikatlösung. Alle Stoffe sind in der Liste des Bundesministeriums für Gesundheit enthalten.

Ottweiler, den 18.12.2024

**Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen unser Kundenservice unter 06824 / 9002-80 oder kundenservice@wvo-net.de gerne zur Verfügung.**

EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT D-170-00077
DVGW TSM GEPRÜFT
Umweltpakt Saar

energis-Netzgesellschaft mbH
Trinkwasserlabor
Rohrbacher Straße/Spiesermühle
66583 Spiesen-Elversberg

energienetz saar

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19277-01-00

# Untersuchungsbericht

## Trinkw.-Unters. Anlage 6 Teil 1 TrinkwV: Parameter der Gruppe B - Anl.1 2T1+3

1. Ausfertigung vom 05.06.2024

**Auftraggeber:** **Auftrag: 2008OR00022**

**TNA,Werkstraße 4, 66606 St. Wendel**
**06851-8003-0, wassergewinnung@wvw.de**

**Referenz:**
**Bearbeiter:** Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter
**Kontakt:** Tel.: 0681 / 607-6585 / FAX: / Email: andreas.edelbluth@energis-netzgesellschaft.de

**Thema:**

**Probe Nr.:** **202403576** **Probenahme: 25.04.2024 08:50**
**Probenehmer:** **Massimo Guaia, energis Netzgesellschaft mbH** im QS-System eingebunden: **ja**
**Probenahmestelle:** **WVG 3 Würzbachtal / VS Wurzelbach TNA, ZH Zultg. 1 v. HB Stennweiler**
**PSN: 1230104601380**
**Anschrift:** **WVW St. Wendel GmbH**
**Werkstraße 4 - 66606 St. Wendel**

**Probeart:** **Trinkwasser**
**Probenahmeart:** **Ablaufprobe DIN EN ISO 19458:2006; Zweck A**

**Probeneingang/Untersuchungsbeginn: 25.04.2024 13:20**

| Untersuchungsparameter | Einh. | Messwert | Grenzwerte Min. | Grenzwerte Max. | Verfahren | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamtcoliforme Bakt.in 100ml | /100 ml | 0 | | 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017 | | |
| Escherichia coli in 100 ml | /100 ml | 0 | | 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017 | | |
| intest. Enterokokken in 100 ml | /100 ml | 0 | | 0 | DIN EN ISO 7899-2:2000 | | |
| Clostridium perfringens | /100 ml | 0 | | 0 | DIN EN ISO 14189:2017 | | |
| Koloniezahl 22°C (DEV) | /ml | 0 | | 100 | §43 ABS.3 TRINKWV | | |
| Koloniezahl 36°C (DEV) | /ml | 0 | | 100 | §43 ABS.3 TRINKWV | | |
| Aluminium | mg/l | <0,005 | | 0,200 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Ammonium | mg/l | <0,02 | | 0,5 | DIN 38406-5:1983 | | |
| Basenkapazazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,02 | | | DIN 38404-10:2012 | | |
| Bor | mg/l | <0,05 | | 1,00 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Bromat | mg/l | <0,002 | | 0,010 | DIN EN ISO 15061:2001 | | |
| Calcit-Lösekapazität | mg/l | 1,5 | | 5,0 | DIN 38404-10:2012 | | |
| Das Wasser ist Calcit- | | lösend | | | DIN 38404-10:2012 | | |

05.06.2024 Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter
Abschluss der Prüfung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors dürfen die Untersuchungsergebnisse nur vollständig vervielfältigt werden.

energis-Netzgesellschaft mbH
Trinkwasserlabor
Rohrbacher Straße/Spiesermühle
66583 Spiesen-Elversberg

energienetz saar

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19277-01-00

# Untersuchungsbericht

## Trinkw.-Unters. Anlage 6 Teil 1 TrinkwV: Parameter der Gruppe B - Anl.1 2T1+3

1. Ausfertigung vom 05.06.2024

| Untersuchungsparameter | Einh. | Messwert | Grenzwerte | | Verfahren | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Calcium | mg/l | 27,1 | | 400,0 | DIN EN ISO 14911:1999 | | |
| Chlorid | mg/l | 11,0 | | 250,0 | DIN EN ISO 10304-1:2009 | | |
| Chrom, gesamt | µg/l | <0,3 | | 25,0 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Cyanid, gesamt | mg/l | <0,005 | | 0,050 | DIN EN ISO 14403:2012 | | |
| Eisen, gesamt | mg/l | <0,005 | | 0,200 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Färbung (SAK Hg 436 nm) | 1/m | <0,10 | | 0,50 | DIN EN ISO 7887:2012 | | |
| Fluorid | mg/l | 0,05 | | 1,50 | DIN EN ISO 10304-1:2009 | | |
| Geruch (qualitativ) | | nein | | | DIN EN 1622:2006 / ANHANG C | 3) | |
| Geschmack | | ohne | | | DIN EN 1622:2006 / ANHANG C | 3) | |
| Gesamthärte | °dH | 5,2 | | | DIN 38409-6 | | |
| Karbonathärte | °dH | 3,9 | | | DIN 38409-7:2005 | | |
| Kalium | mg/l | 3,7 | | 12,0 | DIN EN ISO 14911:1999 | | |
| Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 226 | | 2790 | DIN EN 27888:1993 | 3) | |
| Leitfähigkeit bei 20 °C (vor Ort) | µS/cm | 203 | | 2500 | DIN EN 27888:1993 | | |
| Magnesium | mg/l | 6,1 | | | DIN EN ISO 14911:1999 | | |
| Mangan, gesamt | mg/l | <0,002 | | 0,05 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Natrium | mg/l | 4,9 | | 200,0 | DIN EN ISO 14911:1999 | | |
| Nitrat | mg/l | 10,5 | | 50,0 | DIN EN ISO 10304-1:2009 | | |
| Nitrit | mg/l | <0,005 | | 0,1 | DIN EN 26777:1993 | | |
| Nitrat / Nitrit-Formel | mg/l | 0,21 | | 1,00 | X017 | | |
| Ges. org. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | <1,0 | | | DIN EN 1484 (H3) 2019-04 | 1) | (D-PL-19991-01-00) |
| pH-Wert Calcit-Sättigung | | 8,26 | | | DIN 38404-10:2012 | | |
| Delta-pH-Wert | | -0,18 | | | DIN 38404-10:2012 | | |
| pH-Wert elektrometrisch | | 8,08 | 6,50 | 9,50 | DIN EN ISO 10523:2012 | 3) | |
| Summe Kationenäquivalente | mmol/l | 2,16 | | | DIN 38404-10:2012 | | |
| Summe Anionenäquivalente | mmol/l | 2,15 | | | DIN 38404-10:2012 | | |
| Fehler der Ionenbilanz | % | 0,42 | | | DIN 38404-10:2012 | | |
| Quecksilber | µg/l | <0,10 | | 1,00 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 1,39 | | | DIN 38409-7:2005 | | |
| Selen | µg/l | <0,60 | | 10,00 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |

05.06.2024 Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter

Abschluss der Prüfung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors dürfen die Untersuchungsergebnisse nur vollständig vervielfältigt werden.

energis-Netzgesellschaft mbH
Trinkwasserlabor
Rohrbacher Straße/Spiesermühle
66583 Spiesen-Elversberg

energienetz saar

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19277-01-00

# Untersuchungsbericht

## Trinkw.-Unters. Anlage 6 Teil 1 TrinkwV: Parameter der Gruppe B - Anl.1 2T1+3

1. Ausfertigung vom 05.06.2024

| Untersuchungsparameter | Einh. | Messwert | Grenzwerte | | Verfahren | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Sulfat | mg/l | 16,1 | | 250,0 | DIN EN ISO 10304-1:2009 | | |
| Trübung | FNU | 0,16 | | 1,00 | DIN EN ISO 7027-1:2016 | 3) | |
| Uran | µg/l | <0,20 | | 10,00 | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2017-01 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Wassertemperatur bei Entnahme | °C | 10,6 | | | DIN 38404-4:1976 | 3) | |
| Benzol | µg/l | <0,2 | | 1,0 | DIN 38407-F43 2014-10 | 1)4) | (D-PL-18908-01-00) |
| 1,2-Dichlorethan | µg/l | <0,2 | | 3,0 | DIN 38407-F43 2014-10 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Tetrachlorethen | µg/l | <0,2 | | 10,0 | DIN 38407-F43 2014-10 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Trichlorethen | µg/l | <0,2 | | 10,0 | DIN 38407-F43 2014-10 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Pflanzenschutzmittel, gesamt | µg/l | 0,00 | | 0,50 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Ametryn | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Atrazin | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Azinphos-ethyl | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Azinphos-methyl | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Alachlor | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Bifenox | µg/l | <0,03 | | | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Boscalid | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Bromacil | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Carbetamid | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Chlorfenvinphos | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Chloridazon | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Chloridazon-desphenyl (nrM-nichtrelv. Metabolit B) | µg/l | <0,02 | | | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Chloroxuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Chlortoluron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Clopyralid | µg/l | <0,04 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Cyanazin | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Desethylatrazin | µg/l | <0,01 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Terbuthylazin-desethyl | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Desisopropylatrazin | µg/l | <0,01 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Desmetryn | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Diflufenican | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Dimefuron | µg/l | <0,03 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |

05.06.2024 Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter

Abschluss der Prüfung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors dürfen die Untersuchungsergebnisse nur vollständig vervielfältigt werden.

energis-Netzgesellschaft mbH
Trinkwasserlabor
Rohrbacher Straße/Spiesermühle
66583 Spiesen-Elversberg

energienetz saar

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19277-01-00

# Untersuchungsbericht

## Trinkw.-Unters. Anlage 6 Teil 1 TrinkwV: Parameter der Gruppe B - Anl.1 2T1+3

1. Ausfertigung vom 05.06.2024

| Untersuchungsparameter | Einh. | Messwert | Grenzwerte Min. | Grenzwerte Max. | Verfahren | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimethachlor | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Dimethenamid-P | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Diuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Epoxiconazol | µg/l | <0,025 | | 0,100 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Fenuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Flufenacet | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Flurtamon | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Fluxapyroxad | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Hexazinon | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Imidacloprid | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Isoproturon | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Linuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metalaxyl | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metamitron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metazachlor | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metazachlorsäure (nrM-nichtrelev. Metabolit BH479-4) | µg/l | <0,02 | | | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metazachlorsulfonsäure (nrM-nichtrelev. Metabolit BH479-8) | µg/l | <0,02 | | | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Methabenzthiazuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metobromuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metolachlor | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metoxuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metrafenone | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Metribuzin | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Monolinuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Monuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Napropamid | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Nicosulfuron | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| N,N-Dimethylsulfamid (DMS) (nrM-nichtrelv. Metabolit) | µg/l | <0,02 | | | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Pendimethalin | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |

05.06.2024 Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter

Abschluss der Prüfung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors dürfen die Untersuchungsergebnisse nur vollständig vervielfältigt werden.

energis-Netzgesellschaft mbH
Trinkwasserlabor
Rohrbacher Straße/Spiesermühle
66583 Spiesen-Elversberg

energienetz saar

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-19277-01-00

# Untersuchungsbericht

## Trinkw.-Unters. Anlage 6 Teil 1 TrinkwV: Parameter der Gruppe B - Anl.1 2T1+3

1. Ausfertigung vom 05.06.2024

| Untersuchungsparameter | Einh. | Messwert | Grenzwerte | | Verfahren | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Prometryn | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Propazin | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Propiconazol | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Prosulfocarb | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Quinmerac | µg/l | <0,04 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Sebutylazin | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Simazin | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Tebuconazol | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Terbutryn | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Terbuthylazin | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Thiacloprid | µg/l | <0,05 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |
| Triadimenol | µg/l | <0,02 | | 0,10 | DIN 38407-F36 2014-09 | 1) | (D-PL-18908-01-00) |

Die Beschaffenheit der Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Stand 06/2023) WW

n.n. : nicht nachweisbar; BG Bestimmungsgrenze; n.b. nicht bestimmt; n.a. nicht auswertbar
1) akkreditiertes/gelistetes Partnerlabor in Fremdvergabe
2) Parameter geprüft durch akkreditierten/gelisteten Unterauftragnehmer
3) Messung durch Probenehmer
4) Parameter nicht in Akkreditierungsurkunde enthalten

05.06.2024 Andreas Edelbluth, stvtr. Laborleiter

Abschluss der Prüfung und Freigabe

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors dürfen die Untersuchungsergebnisse nur vollständig vervielfältigt werden.